

## PRIESKUM TRHU ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

#### Oprava bleskozvodných zariadení na budovách školy, jedálne a dielni

Výzva slúži na účel výberu dodávateľa na opravu bleskozvodných zariadení a odbornú prehliadku a odbornú skúšku opravených bleskozvodných zariadení. Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie objednávky s úspešným uchádzačom.

#### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa :

Názov organizácie: Stredná odborná škola podnikania a služieb  
Sídlo organizácie: Myslenická 1, 902 01 Pezinok  
Zastúpený: Ing. Natália Krejčiová  
IČO: 00351822  
DIČ: 2020663678  
IČ DPH: SK2020663678

Kontaktná osoba určená verejným obstarávateľom pre styk so záujemcami a uchádzačmi :

Ing. Daniel Babiš  
Tel: 0915 728 319  
E-mail: [babis@soskompk.sk](mailto:babis@soskompk.sk) , [vo@soskompk.sk](mailto:vo@soskompk.sk)

#### 2. Predmet zákazky :

- 2.1. Oprava bleskozvodných zariadení na budovách školy, jedálne a dielni špecifikovaných v **prílohe č. 1**
- 2.2. Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky opraveného systému ochrany pred bleskom v zmysle zákonov a vyhlášok
- 2.3. Obhliadka predmetu zákazky je možná v pracovných dňoch v čase 8:00 – 14:00 hod. na základe predchádzajúcej dohody so správcom budov SOŠ  
Kontakt : Ing. Daniel Babiš, tel : 0915 728 319, e - mail : [babis@soskompk.sk](mailto:babis@soskompk.sk)

#### 3. Podmienky plnenia :

- 3.1. Na predmet zákazky uvedený v bode 2. bude uzatvorená objednávka s úspešným uchádzačom v zmysle požiadaviek a podmienok obstarávateľa zakotvených vo všetkých bodoch k výzve.

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona o VO nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) tohto zákona.

- 3.2. Miesto plnenia zákazky: Budovy v areáli Strednej odbornej školy podnikania a služieb na Komenského 27 a 29, 902 01 Pezinok

3.3. Lehota plnenia : **do 15 dní od prevzatia objednávky dodávateľom**

3.4. Predpokladaná hodnota zákazky : **do 7.380,00 Eur bez DPH**

3.5. Práce môže realizovať iba oprávnená osoba s predmetom činnosti v oblasti opravy,

odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických a montáže, rekonštrukcie a údržby vyhradených technických zariadení elektrických

#### **4. Podmienky financovania premetu zákazky :**

- 4.1. predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu 2019 objednávateľa
- 4.2. verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby
- 4.3. platba za predmet obstarávania bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom (bankovým prevodom) na základe vystavenej faktúry
- 4.4. faktúra bude vystavená po realizácii predmetu obstarávania
- 4.5. splatnosť faktúry nemôže byť kratšia ako 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi

#### **5. Podmienky účasti uchádzačov :**

- 5.1. Doklad o oprávnení poskytovať predmet zákazky – (výpis z obchodného resp. živno – stenského registra)
- 5.2. Cenová ponuka na celý predmet zákazky musí obsahovať
  - 5.2.1. Cenu za opravu bleskozvodných zariadení na budovách - cenu bez DPH a s DPH
  - 5.2.2. Cenu za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky opravených bleskozvodných zariadení – cenu bez DPH a s DPH
  - 5.2.3. Celkovú cenu bez DPH a s DPH za celý predmet zákazky
- 5.3. Ponuka musí byť v slovenskom jazyku a v EUR

#### **6. Lehota a spôsob predkladania ponúk:**

- 6.1. Uchádzač doručí ponuku elektronicky prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa podľa bodu 1, t.j. : [vo@soskompk.sk](mailto:vo@soskompk.sk)

#### **6.2. Lehota na doručenie ponúk je do 30.10.2019 do 12:00 hod.**

#### **6.3. Vyhodnotenie ponúk : Dňa 31.10.2019**

- 6.4. Uchádzač je svojou ponukou viazaný do **15.12.2019**

#### **7. Kritéria na hodnotenie ponúk:**

- 7.1. Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti, budú vyhodnocované podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk – najnižšia celková cena v EUR s DPH za celý predmet obstarávania (vrátane dopravných nákladov)
- 7.2. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v cenovej ponuke. Verejný obstarávateľ bude túto cenu považovať za konečnú. V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po vystavení objednávky sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. v prípade zmeny postavenia uchádzača na platcu DPH, je ním predložená celková cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.
- 7.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky
- 7.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky prieskumu trhu
- 7.5. Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk v lehote viazanosti ponúk
- 7.6. Uchádzač zaslaním ponuky akceptuje všetky podmienky zákazky
- 7.7. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania tejto zákazky
- 7.8. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

## 8. Obchodné podmienky :

8.1. Plnenie bude vykonané na základe objednávky vystavenej pre úspešného uchádzača

## 9. Ďalšie informácie:

9.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.

9.2. Verejnému obstarávateľovi z tohto postupu zadávania zákazky nevyplýva povinnosť uzatvoriť zmluvu.

## 10. Zrušenie prieskumu trhu / súťaže :

10.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez udania dôvodu.

## 11. Dôvernosc' a ochrana osobných údajov :

11.1. Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.

11.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.

11.3. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



V Pezinku, 15.10.2019

Ing. Natália Krejčiová  
riaditeľka


## Príloha č. 1 : Oprava bleskozvodných zariadení



Parametre budov :

**Škola** – dĺžka 59 m x šírka 28 m x výška 16 m resp. 5 m

Objekt je 4 podlažná murovaná budova so železobetónovým skeletom. Strecha je rovná z panelov pokrytá lepenkou Fatrafol a oplechovaná atikou. Stavba bola realizovaná v roku 1984.

Bleskozvodová sústava je mrežová doplnená 1 ks zberača umiestneného na STA. Bleskozvodová sústava je zhotovená z ocelového pozinkovaného drôtu FeZn Ø 8 mm. Vzďialenosť od strechy je 10 cm. Vedenie je uložené na podperách PV 21. Pre pripojenie na zemniacu sústavu je zhotovených 7 ks zvodov. Na bleskozvodovú sústavu sú pripojené všetky kovové vyvýšené časti strechy (atika, STA). Zvody sú vedené cez oplechovanie atiky v držiakoch na povrchu vodičom FeZn Ø 8 mm po skúšobnú svorku. Zo skúšobnej svorky do zeme k zemničom je použitý pásik FeZn 30 x 4 mm. Každý zvod je chránený pred mechanickým poškodením ochranným uholníkom. Zvody č. 5 a č. 6 sú zhotovené ako skryté pod omietkou a ukončené sú v skúšobných svorkách v krabiciach KR 125 vo výške cca 2 m. Ako zemniče sú použité doskové zemniče FeZn 2000 x 300 x 5 mm.






## Jedáleň ŠI – dĺžka 42,5 m x šírka 17 m x výška 7,3 m resp. 15,4 m x 10 m x 3,6 m

Objekt jedáleň je vyvýšená prízemná budova prepojená spojovacou chodbou so školským internátom. Jednotlivé objekty sú spojené do bloku, ktorý z hľadiska ochrany pred bleskom vytvára spoločný priestor. Strecha na objektoch je rovná, pokrytá lepenkou a oplechovaná atikou.


Bleskozvodová sústava je mrežová doplnená 1 ks zberača umiestneného na STA a 1 ks na komíne. Bleskozvodová sústava je zhotovená z ocelového pozinkovaného drôtu FeZn Ø 8 mm. Vzdialenosť od strechy je 10 cm. Vedenie na jedálni je uložené na podperách PV 21. Pre pripojenie jedálne na zemniacu sústavu je zhotovených 5 ks zvodov (č.5, 6, 7, 8, 9). Na bleskozvodovú sústavu sú pripojené všetky kovové vyvýšené časti strechy (atika, vzduchotechnika, STA). Zvody sú vedené cez oplechovanie atiky po stene a vo výške cca 4 m sú skryté pod omietkou a ukončené v skúšobných svorkách v krabiciach KR 125 vo výške cca 2 m nad zemou. Z bleskozvodovej sústavy je použitý vodič FeZn Ø 8 mm a od skúšobných svoriek do zeme k zemničom je použitý vodič FeZn Ø 8 a 10 mm. Ako zemniče sú použité doskové zemniče FeZn 2000 x 300 x 5 mm.



**Dielne** – časť A dĺžka 61 m x šírka 11 m x výška 4,6 m, časť B 30 m x 25 m x 4,6 m

Objekt dielne je prízemná murovaná budova v tvare L. Strecha je rovná so spádovaním pokrytá lepenkou a oplechovanou atikou.

Bleskozvodová sústava je mrežová a zhotovená z ocelového pozinkovaného drôtu FeZn  $\varnothing$  8 mm. Vzdialenosť od strechy je 10 cm. Vedenie je uložené na podperách PV 21. Pre pripojenie na zemniacu sústavu je zhotovených 8 ks zvodov. Na bleskozvodovú sústavu sú pripojené všetky kovové vyvýšené časti strechy (atika). Zvody sú vedené cez oplechovanie atiky po stene a vo výške cca 3 m sú skryté pod omietkou a ukončené sú v skúšobných svorkách v krabiciach KR 125 vo výške cca 150 – 180 cm nad zemou. Z bleskozvodovej sústavy je použitý vodič FeZn  $\varnothing$  8 mm a od skúšobných svoriek do zeme k zemničom je použitý pásik FeZn 30 x 4 mm. Ako zemniče sú použité doskové zemniče FeZn 2000 x 300 x 5 mm.





Budova	Predpokladaný obsah práce
<b>Škola</b>	<p>Vedenie na streche, pripájacie svorky a vedenie k rozvodom je čiastočne skorodované – <b>pripájacie svorky vymeniť za nové, spoje rozobrať a vyčistiť.</b></p> <p>Skúšobné svorky sú čiastočne skorodované – <b>skúšobné svorky vyčistiť príp. vymeniť za nové, spoje rozobrať a vyčistiť.</b></p> <p>Zemný odpor zemničov je nevyhovujúci – <b>zemniče opraviť dodaním zemných tyčí.</b></p> <p><b>Atikové svorky a zvody pripojiť o atiku.</b></p>



<b>Jedáleň ŠI</b>	<p>Vedenie na streche, pripájacie svorky a vedenie k rozvodom je čiastočne skorodované – <b>pripájacie svorky vymeniť za nové, spoje rozobrať a vyčistiť</b>.</p> <p>Skúšobné svorky sú čiastočne skorodované – <b>skúšobné svorky vyčistiť príp. vymeniť za nové, spoje rozobrať a vyčistiť</b>.</p> <p>Zemný odpor zemničov č. 5,6, 7, 8 a 9 je nevyhovujúci – <b>zemniče opraviť dodaním zemných tyčí</b>.</p> <p>Na zvode č. 8 je zlomená svorka nad zemou – <b>svorku vymeniť</b></p> <p>Na zvode č. 7 chýba označenie Z7 – <b>označenie doplniť</b></p> <p>Na zvode č. 5 <b>zakopať zemné vedenie</b></p>
<b>Dielne</b>	<p>Vedenie na streche, pripájacie svorky a vedenie k rozvodom je čiastočne skorodované – <b>pripájacie svorky vymeniť za nové, spoje rozobrať a vyčistiť</b>.</p> <p>Skúšobné svorky sú čiastočne skorodované – <b>skúšobné svorky vyčistiť príp. vymeniť za nové, spoje rozobrať a vyčistiť</b>.</p> <p>Zemný odpor zemničov je nevyhovujúci – <b>zemniče opraviť dodaním zemných tyčí</b>.</p> <p>Na zvode č. 1 chýba horný držiak – <b>držiak doplniť</b></p> <p>Na zvode č. 4 chýba atiková svorka – <b>svorku doplniť</b></p>
<b>Všetky budovy</b>	<b>Odborná prehliadka a odborná skúška opravených bleskozvodových sústav a predloženie revízných správ</b>